

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «Авангардспецмонтажплюс»

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

юридический адрес 223062, Минская обл., Минский р-н, р-н пос. Привольный, ул. Мира, д. 20, помещение 30

банковские реквизиты р/с 3012000025005 в ф-ле № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 815, г. Минск, ул. Долгобродская, д1

код УНП 691817469 телефон 204-04-99 факс 204-04-99

в лице директора Мельничука В.В.

(должность, ФИО руководителя организации, от имени которой принимается декларация о соответствии)

заявляю, что Клапаны дымовые КПВ-1 (E160) с защелкой с электродвигателем SL2 прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых De , рассчитанный по формуле: $De=1.30((a \times b)^{0.625})/(a+b)^{0.25}$, где a, b - размеры клапана (мм), находится в диапазоне значений от 100мм до 976мм, при соотношении сторон не более 6,3, код ТН ВЭД ТС 848180990, код ОКП РБ 28.11.23, ТУ ВУ 101272822.015-2008 с изм.6, серийный выпуск

(наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, код ТН ВЭД ТС, код ОКП РБ, обозначение ТНПА на продукцию, наименование изготовителя, страны, сведения о серийном выпуске, партии продукции, единичном изделии (идентификационные признаки, товаросопроводительная документация, реквизиты договора (контракта) и т.п.)

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ (статья 5, пункты 3.7.1, 3.7.3, 3.7.6)

(обозначение ТНПА с указанием пунктов)

Декларация о соответствии принята на основании:

- 1) Технические условия ТУ ВУ 101272822.015-2008 «Клапаны дымовые КПВ»
- 2) Техническое свидетельство пригодности материалов и изделий для применения в строительстве № ТС 10.033.14 от 14.09.2016г., выданное НИИ ПБ и ЧС МЧС
- 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 691817469 от 24.08.2016, выданное Минским райисполкомом:
- 4) Протоколы испытаний № 04-52/2061П, 04-52/2062 от 9.12.2013г., выданные ИЦ НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и организациях, выдавших их)

Дата и место принятия декларации о соответствии 15.09.2016 г., г. Минск

Декларация о соответствии действительна до 30.07.2019 г.



Директор В.В.Мельничук

(инициалы, фамилия руководителя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности Учреждения «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь (220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а), ат. аккред. № ВУ/112 033.01.

(наименование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации аккредитованного органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Регистрационный номер декларации о соответствии N ВУ/112 И.О.Т. 2013 033 015/1

Дата регистрации декларации о соответствии 28.09.2016



Э.Э. Шамуко
(инициалы, фамилия руководителя аккредитованного органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

М.С. Мельникова
(инициалы, фамилия эксперта-аудитора, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)