

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Модуль фильтров МР-42-02



Модуль фильтров МР-42-02 (корпус фильтра грубой очистки)

Модуль фильтров МР-42-02 предназначен для размещения в своём пространстве фильтра грубой очистки ФяК Э 4270(220) или ФяК-Э 4370(360), а также (при необходимости) фильтра – коагулятора ФМ-ГРППУ 10 и обеспечения очистки циклового воздуха в системах воздухоочистных устройств (ВОУ) газовых турбин. Климатическое исполнение и категория размещения фильтра УХЛ4 по ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модуль фильтров МР-42-02 – изготовлен из металла:

габаритные размеры: 596x596мм – по фланцу;

глубина модуля фильтров — 425 мм;

Модуль фильтров комплектуется металлическими сетками оцинкованными сварными с 2-х сторон: на входе и на выходе и двумя металлическими прутками на входе. На входе модуля может устанавливаться фильтр-влагоуловитель ФМ-ГРППУ 10 из ретикулированного пенополиуретана.

Модуль фильтров работоспособен и сохраняет технические характеристики при температуре рабочей среды (очищаемого воздуха) от -60 °С до +80 °С.

Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров в количествах, превышающих требования санитарных норм.

Рисунок модуля фильтров с карманным фильтром перед сборкой - МР-42-02/ФяК Э 4270(220); ФяК-Э 4370(360) приведен ниже:



По техническому заданию могут изготавливаться фильтры с другими габаритными размерами и техническими параметрами.

Завод – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики.