

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности»
МЧС Республики Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а; тел./факс 233-93-99, 233-92-85

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 09.0063.18

Дата регистрации « 12 » апреля 2018 г.
Действительно до « 06 » января 2021 г.
Продлено до « » г.
Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Клапаны противопожарные КПВ.02, прямоугольные и круглые, с
электромеханическими приводами с возвратной пружиной Belimo: BLF 24/230,
BF 24/230, BFN 24/230, BFL 24/230 размерами: от 100x100 до 1100x1500 мм и
диаметрами: от 100 до 1000 мм, с пределом огнестойкости EI 90
(ТУ 4854-001-61696369-2010)

2. Назначение

Противопожарное заполнение проемов в противопожарных преградах согласно
приложению 2 к техническому свидетельству.

3. Изготовитель

ООО «Виктория»
Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, 84а

4. Заявитель

ООО «Виктория»
115682, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1,
офис 147

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 09.0063.18

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Клапанов противопожарных КПВ.02 (ГУ 4854-001-61696369-2010):
круглого, с электромеханическим приводом с возвратной пружиной «Belimo BLF 24» (Швейцария), диаметром 800 мм;
прямоугольного, с электромеханическим приводом с возвратной пружиной «Belimo BF 220» (Швейцария), размером 600х600 мм;
прямоугольного, с электромеханическими приводами с возвратной пружиной «Belimo BFN 24(220)» (Швейцария), размером 1000х1000 мм

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний	Фактически полученные значения
1	Срабатывание заслонки клапана: - количество циклов открывания, не менее	НПБ 11-2000	50
2	Воздухопроницаемость клапана		Обеспечивает воздухопроницаемость
3	Предел огнестойкости, мин (Е – потеря целостности, I – потеря теплоизолирующей способности)		EI 90

Руководитель уполномоченного органа

Э.Э.Шатило



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 09.0063.18

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на продукцию производства ООО «Виктория», Российская Федерация:

клапаны противопожарные КПВ.02, прямоугольные и круглые, с электромеханическими приводами с возвратной пружиной Belimo: BLF 24/230, BF 24/230, BFN 24/230, BFL 24/230, размерами: от 100x100 до 1100x1500 мм и диаметрами: от 100 до 1000 мм, с пределом огнестойкости EI 90 (ТУ 4854-001-61696369-2010).

2. Клапаны предназначены для автоматического (от сигналов систем пожарной автоматики, дистанционного (с пульта управления), а также ручного (от рычага на приводе клапана) перекрытия воздухопроводов, шахт и каналов систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее – воздухопроводы) при пересечении ими противопожарных стен, перегородок и перекрытий всех типов по ТКП 45-2.02-142 (кроме противопожарных стен и перекрытий 1-го типа) для предотвращения распространения огня и нагретых продуктов горения по вентиляционным системам при пожаре в течение 90 минут (EI 90) в помещениях различного назначения.

3. В зависимости от размеров прямоугольных клапанов, установленных в ТУ 4854-001-61696369-2010, в конструкции клапана должны устанавливаться 2 заслонки. При пожаре заслонка (заслонки) клапанов в течение времени, установленного техническими характеристиками приводов, переводится в закрытое положение при помощи электромеханических приводов с возвратной пружиной Belimo: BLF 24/230, BF 24/230, BFN 24/230, BFL 24/230 (Швейцария) на напряжение 24 и 230 В. Клапан, имеющий одну или две заслонки, оснащается одним приводом.

4. Клапаны не допускается устанавливать в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности согласно ТКП 474, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений. Иные требования по установке клапанов определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований ТКП 45-4.02-273, ТКП 45-2.02-92, ТКП 181, «Правил устройства электроустановок».

5. Клапаны следует устанавливать в закрытых помещениях при отсутствии прямого воздействия на них атмосферных осадков и исключения возможности конденсации влаги на заслонке и механизмах привода клапанов.

6. Эксплуатация клапанов должна осуществляться в помещениях с температурой окружающей среды от -30 °С до +40 °С.