

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Руководство по эксплуатации на центробежные насосы Pedrollo F



1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Насосы данных серий предназначены для перекачки воды и химически неагрессивных. Конструктивное решение рабочего колеса, открытого типа позволяет перемещать сильно загрязненные и вязкие жидкости без опасности закупорки рабочего колеса.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и эксплуатацией ознакомьтесь внимательно с описанными ниже инструкциями. Завод-изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, вызванные небрежностью или несоблюдением инструкций, приведенных в настоящем руководстве или при эксплуатации в условиях, отличающихся от указанных на заводской табличке. Производитель так же снимает с себя всякую ответственность за ущерб, вызванный несоответствующим использованием электронасоса.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед осуществлением какой-либо операции по проверке или техническому обслуживанию, отключить напряжение в сети и вынуть вилку из розетки.

Электронасосы соответствуют Директивам 2006/42/CEE, 2006/95/CEE, 2004/108/CEE, 2002/95/ CEE включая последние поправки. Перед монтажом, убедитесь, чтобы электрическая сеть была оснащена заземлением и соответствовала нормативам. Будьте внимательны, в процессе работы электронасоса двигатель может нагреваться.

Насосы не предназначены для перекачивания воспламеняющихся жидкостей или для работы во взрывоопасных помещениях или местах.

Избегать контакта между перекачиваемой жидкостью и электрическим питанием. Запрещается держать или переносить насос за кабель электропитания.

Норма EN 60335-2-41 предписывает что:

1) Электронасос, предназначенный для отчистки или других целей по уходу за бассейнами не должен использоваться при нахождении в бассейне людей и должен обеспечиваться питанием от дифференциального выключателя, номинальный ток которого не должен превышать **30 мА**.

2) Электронасос, предназначенный для наружных фонтанов, садовых резервуаров и в подобных местах, должен питаться посредством дифференциального выключателя, ток которого не должен превышать **30 мА**.

3) Электронасос, предназначенный для отчистки или других целей по уходу за бассейнами, должен быть оснащен резиновым кабелем питания классом не ниже чем **H07 RN-F** (наименование **245 IEC66**). Запрещается пользоваться изделием детям, людям с ограниченными возможностями или неосведомленным, или неопытным, если не был произведен инструктаж и надлежащий контроль. Не допускать детей к игре с данными изделиями.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Извлечь насос из упаковки и проверить целостность. Проверьте соответствие эксплуатационных параметров значениям на заводской табличке насоса. В случае обнаружения какой-либо неисправности незамедлительно обратиться к поставщику, указывая характер дефекта.

ВНИМАНИЕ! В случае сомнений касательно безопасности изделия не использовать его.

МОНТАЖ

Операция по монтажу может оказаться довольно сложной. Поэтому монтаж должен выполняться компетентными и авторизованными специалистами.

ВНИМАНИЕ! В процессе монтажа использовать все средства безопасности, указанные производителем и авторизованными представителями.

Установить насос в сухом проветриваемом помещении. Когда насос со степенью защиты **IP44** установлен в среде с повышенным содержанием влажности и главным образом если подвергается прерывистой работе, необходимо предусмотреть регулярный отток образовавшегося внутри двигателя конденсата. Перед запуском насоса необходимо снять две пробки отверстий вывода конденсата предусмотренных во внутренней части двигателя и дать возможность вытечь конденсату, затем закрыть отверстия. Прикрепить насос специальными болтами к плоским и прочным поверхностям во избежание вибрации. Рекомендуется установка в горизонтальном положении. На всасывание диаметр трубы должен быть не менее диаметра патрубка насоса. Если высота всасывания превышает 4 метра, предусмотреть больший диаметр. Труба должна иметь небольшой уклон вверх к всасывающему патрубку во избежание образования воздушных пробок. Убедиться, чтобы труба имела идеальное воздушное уплотнение и была погружена в перекачиваемую жидкость по крайней мере на 50 см. во избежание образования воронок.

ВНИМАНИЕ! Работа насоса с потерей на всасывание может привести к его повреждению. Всегда устанавливать донный клапан на конце всасывающей трубы. Группа эжектора устанавливается внутри колодцев диаметром не меньше 4", 3" или 2" в зависимости от модели. Эжектор подсоединяется к корпусу насоса посредством двух трубопроводов с внутренними диаметрами не меньше диаметров соответствующих отверстий. На всасывающем отверстии эжектора всегда должен быть установлен донный клапан, который должен быть погружен в перекачиваемую жидкость по крайней мере на 50 см. во избежание образования воронок. Диаметр трубы подачи обуславливает расход и давление имеющиеся в точке использования. Для монтажа с присутствием повышенной длины трубопроводов подачи возможно сократить потери, устанавливая диаметр больший чем диаметр отверстия насоса. Рекомендуется устанавливать обратный клапан после отверстия подачи, чтобы производить техническое обслуживание без необходимости опорожнения напорного трубопровода, а так же во избежание опасных гидравлических ударов в случае внезапной остановки насоса. Данная мера предосторожности становится обязательной, когда на подаче имеется колонна воды, превышающая 20 метров. Предусмотреть анкерные крепления для трубопроводов таким образом, чтобы насос не испытывал никакие нагрузки. При установке трубопроводов обращайте внимание, чтобы прокладки или выступы внутри не сокращали полезное сечение прохождения потока. Прикрепить трубопроводы к соответствующим отверстиям без чрезмерного усилия во избежание повреждения.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Насосы серии **F** готовы к подключению. Перед подключением проверьте соответствие напряжения сети со справочными данными на табличке насоса.

Для однофазных насосов: при подключении кабеля питания необходимо открутить два винта, снять крышку на корпусе двигателя и подсоединить концы кабеля:

- ноль, фаза - **L1, L2**;
- заземляющий конец - к заземляющей клемме.

Правильность направления вращения рабочего колеса указывает стрелка на торце корпуса.

Для 3-х фазных двигателей при неправильном вращении следует поменять две фазы.

Для однофазных двигателей - поменять местами провода, подключенные к конденсатору.

ВНИМАНИЕ! Монтажник должен позаботиться о выполнении соединений согласно нормативам, действующим в стране установки. Перед осуществлением соединений убедиться, чтобы на концах проводов линии не было напряжения.

Проверить соответствие между данными заводской таблички и номинальными значениями линии. Произвести соединение (проверить наличие надежной системы заземления) согласно схеме приведенной под крышкой или на табличке.

Провод заземления должен быть длиннее проводов фаз и должен быть подсоединен в первую очередь при монтаже и отсоединен последним при демонтаже.

Если насос не укомплектован кабелем электропитания и вилкой, предусмотреть в электрической сети механизм, который бы обеспечивал отключение от сети с открытыми контактами не менее 3 мм.

Если насос укомплектован кабелем электропитания и вилкой, нужно установить его таким образом, чтобы вилка была доступной.

Рекомендуется установка дифференциального выключателя, номинальный ток которого не будет превышать **30 мА**. В монофазных насосах вплоть до 1,5 кВт двигатель защищен от перегрузок посредством термического устройства (предохранителя двигателя) встроенного в обмотку. Пользователь должен предусмотреть обеспечить защиту трехфазных двигателей. В трехфазных двигателях проверить чтобы направление вращения осуществлялось по часовой стрелке, если смотреть на насос со стороны крыльчатки двигателя; в противном случае поменять местами две фазы. В трехфазных двигателях направление вращения может быть в обратную сторону; в таком случае эксплуатационные характеристики значительно ниже номинальных.

Чтобы проверить правильность соединения необходимо:

При установке: включенный насос имеет тенденцию вращения против часовой стрелки, если смотреть сверху;

Для насоса, погруженного в перекачиваемую жидкость: определить при помощи электроизмерительных клещей поглощаемый ток работающего насоса: если направление вращения неправильное, значения будут в два раза выше указанных на заводской табличке.

При обратном направлении вращения необходимо поменять местами две фазы.

ВНИМАНИЕ! Работа насоса всухую вызывает повреждения механического уплотнения.

Данная операция выполняется через отверстие наполнения в корпусе насоса (или входящий трубопровод для несамовсасывающих насосов) перекачиваемой жидкостью. По завершении операции вновь завинтить пробку и запустить насос.

ВНИМАНИЕ! Если через 10 минут насос не подает воду, выключить и вновь повторить процедуру наполнения. Наполнение должно повторяться каждый раз, когда насос простаивает в течение длительного времени или для несамовсасывающих насосов при попадании воздуха в систему.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждой операцией убедиться, в отключении напряжения и отсутствие возможности случайных включений. Ремонт насоса самостоятельно или персоналом, неуполномоченным заводом производителем, признается не гарантийным, а работа на ненадежном или потенциально опасном оборудовании.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство может ухудшить отдачу насоса и вызвать опасность для людей и/или предметов.

Насосы не нуждаются в техническом обслуживании при условии, что будут соблюдаться следующие меры предосторожности: в местах, подверженных опасности замерзания, опорожнить насос, не забывая вновь наполнить его при последующем запуске. Тщательно проверить чтобы донный клапан был чистым. Если насос простаивает в течение длительного периода (зимний сезон) рекомендуется полностью опорожнить его, ополоснуть чистой водой и поместить в сухое место.

ВНИМАНИЕ! Проточная часть насоса опасна! Рабочее колесо опасно как нож!

Категорически запрещается трогать руками всасывающее и напорное отверстия, переворачивать насос при соединенном с электросетью двигателем.

Не позволяйте детям приближаться к насосу и трогать его как во включенном, так и в выключенном состоянии, также не позволяйте детям трогать электропроводку насоса.

Категорически запрещается проверять свободный ход вращения вала и рабочего колеса при включенном в сеть электронасосе.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Консольно-моноблочные электронасосы Pedrollo серии F поставляются в коробках из твердого картона, с паспортом, готовые к установке. Насос устанавливается на твердой поверхности, соединяется со шлангом для всасывания, выходным трубопроводом и сетью питания.

Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях и защищенном от погодных условий месте с температурой от 0 °C до +40 °C. От насоса до емкости с водой проводится всасывающий трубопровод, общая манометрическая высота которого не должна превышать 7 метров. Внутренний диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше входного патрубка насоса. На конце всасывающего трубопровода устанавливается обратный клапан. Перед первым запуском насоса требуется полностью залить корпус насоса и всасывающий трубопровод водой. Также требуется производить заливку в случае долгой остановки насоса и попадания воздуха во всасывающий трубопровод.

Заливка производится через заливное отверстие в корпусе насоса. Для заливки нужно вывернуть пробку из заливного отверстия (рис.1с) и залить насос. В конце заливки завернуть пробку.

ВНИМАНИЕ! Работа насоса без воды приведет к выводу его из строя!

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные при n=2900 об/мин.

Q - производительность, м³/час;

H - общая манометрическая высота, метр

Насосы серии F 32

ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч л/мин	0	6	9	12	15	18	19,2	21	24	27	30
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.			0	100	150	200	250	300	320	350	400	450	500
Fm 32/160C	F 32/160C	1,5	2,0	H метры		25	24	23,5	22	20,5	18	-	14	-	-	-
Fm 32/160B	F 32/160B	2,2	3,0			31	30	29	28	26	23,5	-	20,5	17	-	-
-	F 32/160A	3,0	4,0			38	37	36	35	33,5	31,5	-	30	27,5	24	-
-	F 32/200C	4,0	5,5			46	44	43	41,5	40	38	-	36	34	31,5	-
-	F 32/200B	5,5	7,5			52	51	50,5	49	47	45	-	43	41	38,5	36

-	F 32/200A	7,5	10,0		60	57	56,5	56	55	53,5	-	52	50	47	44
-	F 32/200BH	3,0	4,0		47	45	44,5	43	40,5	37	-	-	-	-	-
-	F 32/200AH	4,0	5,5		57	55	54	52,5	50	46	44	-	-	-	-

Насосы серии F 40

ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	6	9	12	15	18	24	30	36	42
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	100	150	200	250	300	400	500	600	700
Fm 40/160C	F 40/160C	2,2	3,0	Н метры		27	27	26,5	26	25,5	25	22,5	19	14	-
-	F 40/160B	3,0	4,0			32	32	31,5	31	30,5	30	27,5	24	20	-
-	F 40/160A	4,0	5,5			38	38	37,8	37	36,5	36	33,5	30	26	20
-	F 40/200B	5,5	7,5			48	47	46,5	46	45,5	44,5	42	38	34	28
-	F 40/200A	7,5	10			56	55	55	55	54,5	54	52,5	49,5	46	41
-	F 40/250C	9,2	12,5			64	64	63,5	63	62,5	62	60	56,5	52,5	47
-	F 40/250B	11	15			71	71	70,5	70	69,5	69	67	64	60	55
-	F 40/250A	15	20			88	88	87,5	87	86,5	86	84	81	77	72

Насосы серии F 50

ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	84	96	102	108
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1700	1800
Fm 50/125C	F 50/125C	2,2	3,0	Н метры		18,5	17,5	17	16,5	15,5	14,8	13,5	12	10,5	8,2	6	-	-	-	-
-	F 50/125B	3,0	4,0			21,5	20,7	20	19,5	18,8	17,8	16,5	15	13,5	11,2	9	-	-	-	-
-	F 50/125A	4,0	5,5			24,5	23,5	23	22,5	21,8	20,8	19,5	18,3	16,8	15	13	-	-	-	-
-	F 50/160C	4,0	5,5			27	27	26,5	25	24,5	23	20	18,5	16	-	-	-	-	-	-
-	F 50/160B	5,5	7,5			33	32	31,7	31	30	29	27	26	24	21	-	-	-	-	-
-	F 50/160A	7,5	10			38	37	36,8	36,5	36	34	33	32	30	27	-	-	-	-	-
-	F 50/200C	11	15			-	-	44	-	44	-	44	-	42	-	39	36	33	30	-
-	F 50/200B	15	20			-	-	52	-	52	-	52	-	50	-	47	44	40	38	-
-	F 50/200A	18,5	25			-	-	61	-	61	-	60,5	-	60	-	57	54	50	48	45
-	F 50/200AR	22	30			-	-	69	-	69	-	68,5	-	68	-	65	62	58	56	53
-	F 50/250D	9,2	12,5			51	51	49	47	44	41	37	32	-	-	-	-	-	-	-
-	F 50/250C	11	15			59	59	58	57	54	51	47	42	-	-	-	-	-	-	-
-	F 50/250B	15	20			72	72	71	70	69	67	65	62	59	-	-	-	-	-	-
-	F 50/250A	18,5	25			85	85	84	83	82	80	78	76	73	-	-	-	-	-	-
-	F 50/250AR	22	30			95	95	94	93	92	90	88	86	83	-	-	-	-	-	-

Насосы серии F 65

ТИП	МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	24	36	40	48	60	72	80	84	96	100	108	120	141	150	156
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	400	600	667	800	1000	1200	1333	1400	1600	1667	1800	2 000	2 350	2 500	2 600
F 65/160C	9,2	12,5	Н метры		32	-	32	-	32	32	32	-	30	29	-	27	25	-	-	-
F 65/160B	11	15			37	-	36,5	-	36,5	36	35,5	-	34	33	-	31	29	-	-	-
F 65/160A	15	20			41	-	40,5	-	40,5	40	39,5	-	39	37,5	-	36	34	-	-	-
F 65/200B	15	20			45	-	45	-	45	45	44	-	42,5	41	-	38,5	35,5	-	-	-
F 65/200A	18,5	25			51	-	51	-	51	51	50	-	49	47	-	44,5	41,5	-	-	-
F 65/200AR	22	30			57	-	57	-	57	57	56	-	55	53	-	50,5	47,5	-	-	-
F 65/250C	30	40			-	76	-	76	-	75,5	-	72,5	-	-	68	-	61,5	53	-	-
F 65/250B	37	50			-	87	-	87	-	86	-	84	-	-	80	-	74	66,5	62	-
F 65/250A	45	60			-	94,5	-	95	-	94	-	92	-	-	88	-	82,5	75	71	68


Насосы серии F 80

ТИП	МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	30	50	60	90	100	120	150	180	200	210	216	219	234	240
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	500	833	1 000	1 500	1 667	2 000	2 500	3 000	3 333	3 500	3 600	3 650	3 900	4 000

F 80/160D	11	15	Н метры	25	25	-	25	24,5	-	23,5	21	18	-	14,5	-	-	-	10
F 80/160C	15	20		30	30	-	30	29,5	-	28,5	26	23	-	19,5	-	-	-	15
F 80/160B	18,5	25		35	35	-	35	34,5	-	33,5	31	28,5	-	24,5	-	-	-	20
F 80/160A	22	30		40	40	-	40	39,5	-	38,5	36	33	-	29,5	-	-	-	25
F 80/200B	30	40		-	56	56	-	-	54	-	49	-	41	-	-	34,5	-	-
F 80/200A	37	50		-	62	62	-	-	61	-	57	-	50	-	-	45,5	40	-
F 80/250B	45	60		-	77	77,5	-	-	76	-	70,5	-	58,5	-	54	-	-	-
F 80/250A	55	75		-	88,5	89,5	-	-	89	-	83	-	72	-	68	-	60	-

Насосы серии F 100


ТИП	МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	48	50	60	96	100	120	150	180	200	210	240	250	270	279	294	300	309	330
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	800	833	1000	1600	1667	2000	2500	3000	3333	3500	4000	4167	4500	4650	4900	5000	5150	5500
F 100/160C	15	20	Н метры	28	-	-	28	-	-	25,5	-	22	-	-	17,5	-	15	-	-	12	-	-	-
F 100/160B	18,5	25		32	-	-	32	-	-	30	-	27	-	-	22,5	-	19,5	-	-	17	-	13	-
F 100/160A	22	30		35	-	-	35	-	-	34	-	31	-	-	27	-	24,5	-	-	22	-	18	-
F 100/200C	30	40		51	-	51	-	-	50	-	47	-	41,5	-	-	34	-	28	-	-	-	-	-
F 100/200B	37	50		57	-	57	-	-	56	-	53	-	48	-	-	41	-	36	33	-	-	-	-
F 100/200A	45	60		63	-	63	-	-	62,5	-	60	-	56	-	-	50	-	45	42,5	41,5	-	-	-
F 100/250B	55	75		-	75	-	-	75	-	-	74	71,5	-	69	64,5	-	-	-	-	51	48	-	-
F 100/250A	75	100		-	89	-	-	89	-	-	88,5	87	-	84	80,5	-	-	-	-	70,5	69	-	-



ФЛАНЦЕВЫЕ ПАТРУБКИ


Фланцы			Отверстия	
DN	D	Q	N	Ø
32	140	100	4	18
40	150	110		
50	165	125		
65	185	145		
80	200	160	8	
100	220	180		
125	250	210		

КОНТРАФЛАНЕЦ (заказывается отдельно)




DN ФЛАНЕЦ	F = DN	D	K	ОТВЕРСТИЯ	
мм	КОНТРОФЛАНЕЦ	мм	мм	Кол-во	Ø (мм)
32	1¼"	140	100	4	18
40	1½"	150	110		
50	2"	165	125		
65	2½"	185	145		
80	3"	200	160	8	
100	4"	220	180		
125	5"	250	210		

РАЗМЕРЫ И ВЕС



ТИП		РАЗМЕРЫ, мм													кг						
Однофазный	Трёхфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	1~	3~					
Fm 32/160C	F 32/160C	50	32	80	412	292	132	160	242	190	240	35	35	14	32,7	32,1					
Fm 32/160B	F 32/160B				448/412										37,5	33,4					
-	F 32/160A				448										-	37,4					
-	F 32/200C				469										-	46,4					
-	F 32/200B				515										-	48,4					
-	F 32/200A														340	160	180	270	-	56,9	
-	F 32/200BH			469	-	42,4															
-	F 32/200AH			-	-	46,4															
-	F 32/250C			100	606	405	180	225	330	250	320	47.5	47.5		-	100,0					
-	F 32/250B														-	102,0					
-	F 32/250A														701	-	119,8				
Fm 40/125C	F 40/125C			65	40	80	421	252	112	140	244	160	210		35	35	14	31,5	29,5		
Fm 40/125B	F 40/125B	448/412	33,0				31,5														
-	F 40/125A	448	-				33,0														
Fm 40/160C	F 40/160C	465	37,6				33,5														
-	F 40/160B	292	132				160							240				190	240	-	37,5
-	F 40/160A																			-	43,6
-	F 40/200B	535	340			160	180	275	212	265	-	54,0									
-	F 40/200A	-	-			-	-	-	-	-	-	60,0									
-	F 40/250C	606	405			180	225	328	250	320	47.5	47.5	-	100,0							
-	F 40/250B												-	102,0							
-	F 40/250A												701	-	119,8						
Fm 50/125C	F 50/125C	65	50			100	465/431	292	132	160	242	190	240	35	35	14		37,3	33,2		
-	F 50/125B			465	-		37,2														
-	F 50/125A			484	-		43,3														
-	F 50/160C			489	-		48,0														
-	F 50/160B			535	340		180										269	-	52,5		
-	F 50/160A																	-	56,4		
-	F 50/200C			616	160	212	265	-	97,7												
-	F 50/200B			711				-	114,0												
-	F 50/200A			360	200	316	-	126,5													
-	F 50/200AR						743	-	140,3												

-	F 50/250D				606										-	101,3
-	F 50/250C														-	103,3
-	F 50/250B				701	405	180	225	337	250	320				-	120,4
-	F 50/250A														-	134,3
-	F 50/250AR				733										-	147,4
-	F 65/125C				511										-	53,5
-	F 65/125B					340		180	291						-	56,8
-	F 65/125A				557		160			212	280				-	63,3
-	F 65/160C	80	65									47,5	47,5		-	98,3
-	F 65/160B				621	360		200	300						-	99,3
-	F 65/160A				716										-	114,3
-	F 65/200B				719										-	120,3
-	F 65/200A								340						-	132,9
-	F 65/200AR				751										-	144,4
-	F 80/160D				652	405	180	225		250	320				-	103,8
-	F 80/160C	100	80												-	115,6
-	F 80/160B				747				330						-	133,1
-	F 80/160A				779										-	144,6
-	F 100/160C			125											-	126,3
-	F 100/160B	125	100		758	480	200	280	362	280	360	60	60	18	-	136,3
-	F 100/160A				790										-	151,3



ТИП Трехфазный	РАЗМЕРЫ, мм														кг 3~
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	n2	w	m	s	
F 65/250C	80	65	100	796	450	200	250	15	369	318	360	269,5	305	18,5	201,3
F 65/250B				847											201,3
F 65/250A				847											219,3
F 80/200B	100	80	125	824	430	250	280	25	360	318	360	269,5	305	18,5	201,6
F 80/200A				875											201,6
F 80/250B				872				12	380	318	360	269,5	305	18,5	234,5
F 80/250A				1015	620	250	280								539,0
F 100/200C	125	100	140	824	480	200	280	0	391	318	360	269,5	305	18,5	225,3
F 100/200B				875											225,3
F 100/200A				875											233,3
F 100/250B															539,3
F 100/250A				1036	620	250	280	45	490	400	490	300	350	24	539,3

6. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается поднимать или транспортировать насос за кабель питания.

6.2. Запрещается использовать насос для перекачки воспламеняющихся или химически активных жидкостей, а также в местах, где есть опасность взрыва.

6.3. Запрещается эксплуатировать насос без воды.

При подключении и эксплуатации оборудования потребитель обязан обеспечить защиту электродвигателя от перегрузок.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 24 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.

7.2. Гарантия на торцевое уплотнение распространяется на первый месяц после отгрузки, так как торцевое — расходный материал, и его состояние зависит от того, сколько абразива будет в перекачиваемой жидкости. При полном отсутствии абразива назначенный срок эксплуатации торцевого уплотнения — два года.

7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения в результате:

- неправильного электрического, гидравлического, механического подключения;
- использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации;
- запуска Оборудования без воды (или иной перекачиваемой жидкости);
- внешних механических воздействий, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, либо нарушения правил транспортировки и хранения;
- несоответствие электрического питания стандартам и нормам, указанным в Руководстве по монтажу и эксплуатации;
- действий третьих лиц, либо непреодолимой силы;
- дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование;
- разборки или ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем Сервисного центра;
- изменения конструкции изделия, не согласованного с заводом-изготовителем.

7.4. Гарантийное обслуживание осуществляется исключительно в Сервисных центрах, указанных в Техническом паспорте.

7.5. Сервисный центр принимает оборудование на диагностику и ремонт при наличии:

7.5.1. Правильно заполненного настоящего Руководства по эксплуатации (технического паспорта).

7.5.2. Рекламации Потребителя с описанием условий установки и эксплуатации, а также описание неисправности. Рекламация также должна содержать.

7.5.3. В случае если установку (монтаж) электронасоса производила специализированная организация, то необходимо указать ее адрес, телефон и номер лицензии на право проведения таких работ, представить Акт ввода в эксплуатацию Оборудования.

7.6. В целях принятия решения о направлении товара в сервисный центр, оперативного определения причин неисправности товара сервисный центр вправе запросить у потребителя фотографии товара. Обязательной является фотография информационной таблички на товаре.

7.7. Ответственность за качество гарантийного ремонта несет сервисный центр.

7.8. Информационные таблички и Технические паспорта на Оборудование, относящиеся к разным партиям продукции, могут содержать неидентичную информацию. Технические паспорта могут не отражать изменения, внесенные заводом-изготовителем. Недостатками/дефектами не является и не изменяет качественные характеристики оборудования.

7.9. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию, маркировку, дизайн Оборудования, а также изменять конструкцию, не ухудшая технические характеристики Оборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Производительность до 6000 л/мин (360 м³/час)
- Напор до 98 м

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Манометрическая высота всасывания, до 7м
- Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до + 90 °С
- Температура окружающей среды: от -10 °С до + 40 °С
- Рабочее давление в корпусе насоса, max: 10 Бар (PN10)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. **КОРПУС НАСОСА:** Чугун, фланцевые всасывающий и напорный патрубки
- 2а. **ФЛАНЕЦ:** Чугун для F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160, F65/125
- 2б. **ФЛАНЕЦ:** Чугун для F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/160, F65/200, F65/250, F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250
3. **РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:** Латунь для F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160
Чугун для F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/125, F65/160, F65/200, F65/250, F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250
4. **ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ:** Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104
5. **МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ**


• F32/160, F40/125, F40/160, 50/125	FN-20	Ø 20 мм	Графит – Керамика - NBR
• F32/200, F40/200, F50/160, F65/125	FN-24	Ø 24 мм	Графит – Керамика - NBR
• F50/200, F65/160, F65/200, F80/160 F100/160	FN-32 NU	Ø 32 мм	Графит – Керамика - NBR
• F32/250, F40/250, F50/250	FN-38	Ø 38 мм	Графит – Керамика - NBR
• F65/250, F80/200, F80/250B, F100/200	FN-40 NU	Ø 40 мм	Графит – Керамика - NBR
• F80/250A, F100/250	FN-45 NU	Ø 45 мм	Графит – Керамика - NBR
6. **ПОДШИПНИКИ**
7. **КОНДЕНСАТОР** для 230В или 240В)

Fm 40/125C 31.5 µF - 450В	Fm 32/160C 45 µF - 450В	Fm 32/160B 70 µF - 450В
	Fm 40/125B 45 µF - 450В	Fm 40/160C 70 µF - 450В
		Fm 50/125C 70 µF - 450В
8. **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ**


Fm: однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку (до 1.5 кВт)
F: трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт 400/690 В - 50 Гц от 5,5 до 75 кВт

→ Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 до P2=1,1 кВт и IE3 от P2=1,5 кВт (IEC 60034-30)

– Изоляция: класс F – Степень защиты: IP X5



Однофазная версия



Трехфазная версия

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Для насосов серий: PK, PKS, PQ, PQA, PV, CP, 2CP, 2-5CR, 2-4CP, JDW, JSW, JCR, CK, CKR, PRO-NGA, NGA, F, HF, AL-RED, PLURI JET, BETTY, BETTY NOY

ВНИМАНИЕ! Перед установкой электронасоса внимательно ознакомьтесь с условиями установки эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Соблюдайте технику безопасности при установке. При эксплуатации электронасоса руководствуйтесь «Правилами эксплуатации электротехнических установок сложной конструкции». Ремонт и техническое обслуживание электронасоса осуществлять только при отключенном электропитании.

Неисправность	Причина	Устранение
1. Насос не работает	А. Нет электричества или происходят перепады электричества выше 5%. Б. Выключилось тепловое реле. В. Повреждены электродвигатель или кабель. Г. Насос забился грязью и заклинил. Перекачиваемая жидкость на момент поломки не соответствует назначению насоса.	А. Соединить с системой обеспечения электричеством. Б. Подождать тока остынет электродвигатель и включить насос. Если реле снова выключилось, проверить напряжение. В. Проверить электродвигатель и кабель с помощью измерения сопротивления изоляции. Г. Заменить на насос, который предназначен для перекачиваемой жидкости. Очистить насос от грязи.
2. Насос работает с меньшей мощностью	А. Электрическое напряжение не соответствует установленному. Неправильное направление вращения. Б. Высота всасывания или погружение больше чем предусмотрено. В. Вентили в напорной трубе частично закрыты/блокированы. Г. Из-за загрязнения частично повреждена напорная труба.	А. См. «Электрическое подсоединение» Б. Проверить погружение во время эксплуатации и сравнить с данными колодца и насоса. Уменьшить глубину установки или заменить на большую модель с целью получения большей мощности. В. Отремонтировать/открыть вентили. Г. Прочистить или сменить напорную трубу или заменить на насос с большей мощностью.
3. Насос работает, но не качает воду.	А. Нет воды или слишком низкий уровень воды. Б. Обратный клапан (в случае, если он установлен) заблокирован в закрытом положении. В. Пропускают трубы.	А. Проверить уровень воды. Б. Вытащить насос и заменить или отремонтировать клапан. В. Проверить и починить трубы.

Во всех остальных случаях обращайтесь в сервисные центры.

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Насос F _____ (указать марку насоса)	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Дополнительная комплектация	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Однофазный: 230В - 50 Гц
- Трехфазный: до 4,0 кВт: 230В / 400В – 50Гц
до 5,5 кВт: 400В / 690В – 50Гц
- **m** - однофазная модель
- **Q** - производительность, м³/час (л.с.)
- **H** - напор, м
- **N** - новая модель (новинка)

Гарантийные сервисные центры:

- **г. Москва**, ул.16-я Парковая, д.30 (105 км МКАД, въезд через стоянку магазина «Метро»)
тел.: 8 495 988-81-74; E-mail: ServisPedrollo@mail.ru;
- **г. Москва**, ул. Борисовские пруды, д.1, корп. 72, офис 101
тел.: 8 925 663-56-07, E-mail: 6635607@mail.ru
- **Московская обл.**, г. Воскресенск, с. Новлянское, д.44/1
тел.: 8 926 141-69-53; E-mail: 1416953@mail.ru;

Официальный дистрибьютор PEDROLLO S.p.A. в России

Телефон: (800) 555-05-83; (495) 120-14-14; Web: www.pedrollo.ru

ВНИМАНИЕ! Гарантия действительна только при правильном заполнении технического паспорта.
При рекламации в сервисный центр необходимо предъявить технический паспорт, товарный чек.

На рассмотрение принимаются только чистые насосы.

С характеристиками оборудования и гарантийными условиями ознакомлен _____



Дата продажи: “ ____ ” _____ 20__ г.

Продавец: _____
(название организации)

Адрес: _____
М.П. _____